



2012003084M



(2012)建材质监试字(24号)

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302BC165

DMTC

样品名称: 浮雕复层粉状涂料

Sample Name

受检单位: 北京清添兴业建筑材料有限公司通州分公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(2012)建材检测证(124号)

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302BC165

第 1 页 共 2 页

产品名称	浮雕复层粉状涂料	检验类别	抽样检验
受检单位	北京清添兴业建筑材料有限公司通州分公司	产品批号	——
生产单位	北京清添兴业建筑材料有限公司通州分公司	生产日期	2013 年 02 月 16 日
抽样地点	公司仓库	商 标	——
抽 样 人	苏亮 陈嘉宇	规格型号	——
抽样日期	2013 年 02 月 28 日	抽样数量	20kg
样品状态	无结块粉状	抽样基数	3t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 9779-2005 《复层建筑涂料》		
检验项目	1. 容器中状态    2. 涂膜外观    3. 低温稳定性    4. 初期干燥抗裂性 5. 粘结强度    6. 涂层耐温变性    7. 透水性    8. 耐冲击性 9. 耐沾污性    10. 耐候性		
检验结论	<p>*经检验，抽检样品所检项目检验结果符合标准GB/T 9779-2005 中理化性能（优等品）的技术指标要求。*</p> <p>签发日期：2013 年 04 月 12 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注：（此处空白）			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201302BC165

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (优等品)	检验结果	单项结论
1	容器中状态		无硬块, 呈均匀状态	无硬块, 呈均匀状态	符合
2	涂膜外观		无开裂、无明显针孔、无气泡	无开裂、无明显针孔、无气泡	符合
3	低温稳定性		不结块、无组成物分离、无凝聚	不结块、无组成物分离、无凝聚	符合
4	初期干燥抗裂性		无裂纹	无裂纹	符合
5	粘结强度 /MPa	标准状态 (E、Si)	≥0.7	0.8	合格
		浸水后 (E、Si、CE)	≥0.5	0.6	合格
6	涂层耐温变性 (5次循环)		不剥落; 不起泡; 无裂纹; 无明显 变色	不剥落; 不起泡; 无裂纹; 无明显 变色	符合
7	透水性 (B型)/mL		<2.0	1.2	合格
8	耐冲击性		无裂纹、剥落以及 明显变形	无裂纹、无剥落、 无明显变形	符合
9	耐沾污性 (白色和 浅色)	立体状 /级	≤2	2	合格
10	耐候性 (白色和浅色)		600h 不起泡、不 剥落、无裂纹, 粉 化≤1级, 变色≤ 2级	600h 不起泡、不 剥落、无裂纹, 粉 化1级, 变色2级	合格
备注: 配比: 粉: 水=1:0.45。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



## 说 明 Notice

- 1、本报告无中心“检验测试章”和骑缝章无效。  
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“批准、审核、编制”签字无效。  
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。  
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。  
Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。  
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。  
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(010) 51164723 51164718

传真 (Fax)：(010) 51164723 51164718

网址 (Web)：<http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱 (E-mail)：[sj13146197542@126.com](mailto:sj13146197542@126.com)

