



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW144G1

CMTC

样品名称: 外墙弹性腻子

Sample Name

委托单位: 北京宏翔盛世达科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

201504AW144G1

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW144G1

第 1 页 共 2 页

样品名称	外墙弹性腻子	检验类别	委托检验
委托单位	北京宏翔盛世达科技发展有限公司	商 标	—
生产单位	北京宏翔盛世达科技发展有限公司	等 级	T
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 04 月 07 日	规格型号	T 型
样品数量	20kg	样品状态	膏状, 无分层
检验依据	JG/T 157-2009 《建筑外墙用腻子》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间 (表干) 4. 初期干燥抗裂性 5. 吸水量 6. 耐水性 7. 耐碱性 8. 粘结强度 9. 动态抗开裂性		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 157-2009 中弹性 (T) 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	签发日期: 2015 年 05 月 06 日 (检验测试章)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Inspection and Research Center of the Building Materials Industry

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW144G1

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 [弹性 (T)]	检验结果	单项结论
1	容器中状态		无结块、均匀	无结块、均匀	符合
2	施工性		刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
3	干燥时间 (表干) / (h)		≤ 5	1.5	合格
4	初期干燥抗裂性 (6h)	单道施工厚度 $\leq 1.5\text{mm}$ 的产品	1mm 无裂纹	1mm 无裂纹	符合
5	吸水量 (g/10min)		≤ 2.0	1.9	合格
6	耐水性 (96h)		无异常	无异常	符合
7	耐碱性 (48h)		无异常	无异常	符合
8	粘结强度, MPa	标准状态	≥ 0.60	0.70	合格
		冻融循环 (5 次)	≥ 0.40	0.49	合格
9	动态抗开裂性	基层裂缝	≥ 0.3	0.3	合格
备注: (此处空白)					