



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW150

DMTC

样品名称: 胶粉聚苯颗粒外墙外保温抗裂砂浆

Sample Name

委托单位: 筑隆建材科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW150

第 1 页 共 2 页

样品名称	胶粉聚苯颗粒外墙外保温抗裂砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	筑隆建材科技有限公司	商 标	筑隆
生产单位	筑隆建材科技有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 08 月 12 日	规格型号	干粉型
样品数量	25kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JG/T 158-2013 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度 (与水泥砂浆) 2. 拉伸粘结强度 (与胶粉聚苯颗粒浆料) 3. 可操作时间 4. 压折比		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 158-2013 中抗裂砂浆的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	<div style="text-align: right;"> 签发日期: 2014 年 10 月 20 日 (检验测试章) </div>		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW150

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (抗裂砂浆)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘结强度 (与水泥砂浆) /MPa	标准状态	≥ 0.7	0.8	合格
		浸水处理	≥ 0.5	0.7	合格
		冻融循环 处理	≥ 0.5	0.6	合格
2	拉伸粘结强度 (与胶粉聚苯 颗粒浆料)/MPa	标准状态	≥ 0.1	0.1	合格
		浸水处理	≥ 0.1	0.1	合格
3	可操作时间/h		≥ 1.5	1.5	合格
4	压折比		≤ 3.0	2.9	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 粉: 水=4: 1。					

