



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW108

样品名称: 砌筑砂浆

Sample Name

委托单位: 北京华丰红瑞科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW108

第 1 页 共 2 页

样品名称	砌筑砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京华丰红瑞科技发展有限公司	商 标	华丰红瑞
生产单位	北京华丰红瑞科技发展有限公司	等 级	DM M7.5
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 01 月 04 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	GB/T 25181-2010 《预拌砂浆》		
检验项目	1. 拌合物的表观密度      2. 保水率      3. 28d 抗压强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的拌合物的表观密度、保水率、28d 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M7.5 的技术指标要求。*</p>		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 03 月 05 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW108

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂浆 -普通砌筑砂浆 M7.5)	检验结果	单项结论
1	拌合物的表观密度/ ( $\text{kg}/\text{m}^3$ )	$\geq 1800$	2190	合格
2	保水率/%	$\geq 88$	92	合格
3	28d 抗压强度/MPa	$\geq 7.5$	8.0	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1:0.13。

