

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC244



样品名称: 外墙保温粘结砂浆

Sample Name

受检单位: 三河市福山绿洲新型建材有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTCC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC244

第 1 页 共 2 页

产品名称	外墙保温粘结砂浆	检验类别	型式检验
受检单位	三河市福山绿洲新型建材有限公司	生产日期	——
生产单位	三河市福山绿洲新型建材有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	王明轩 张攀	等 级	——
抽样日期	2015 年 03 月 12 日	抽样数量	10kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	DB11/T 696-2009《干混砂浆应用技术规程》		
检验项目	1. 拉伸粘接强度(水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(挤塑聚苯板) 3. 可操作时间 4. 相容性		
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 DB11/T 696-2009 中保温板粘结砂浆的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 04 月 27 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC244

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (保温板 粘结砂浆)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘接强度 (水泥砂浆) /MPa	常温常态	≥ 0.60	0.86	合格
		耐水	≥ 0.40	0.70	合格
2	拉伸粘接强度 (挤塑聚苯板) /MPa	常温常态	≥ 0.20	0.22, 破坏界面在挤 塑聚苯板上	合格
		耐水	≥ 0.20	0.21, 破坏界面在挤 塑聚苯板上	合格
3	可操作时间/h		≥ 2	2	合格
4	相容性/mm		剥蚀厚度 ≤ 1.0	剥蚀厚度 0.5	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉: 水=4:1;
(2) 挤塑聚苯板规格: 32kg/m³。

