



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304DW148

样品名称: 混凝土地面用水泥基耐磨材料

Sample Name

委托单位: 徐州桐圣建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

(2012) 建材质监认字(24号)

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304DW148

第 1 页 共 2 页

样品名称	混凝土地面用水泥基耐磨材料	检验类别	委托检验
委托单位	徐州桐圣建材有限公司	商 标	桐圣
生产单位	徐州桐圣建材有限公司	等 级	优等品
生产日期	—	样品编号	TS-20130402
来样日期	2013 年 04 月 26 日	规格型号	—
样品数量	15kg	样品状态	粉状无结块
检验依据	JC/T 906-2002 《混凝土地面用水泥基耐磨材料》		
检验项目	1. 抗折强度                  2. 抗压强度                  3. 耐磨度比		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JC/T 906-2002 中混凝土地面用水泥基耐磨材料 I 型的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2013 年 06 月 13 日 (检验测试章)</p>		
备注:	生产批号: 20130422。		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



## 检 验 报 告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201304DW148

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (I 型)	检验结果	单项结论
1	抗折强度 (28d), MPa	$\geq 11.5$	11.8	合格
2	抗压强度 (28d), MPa	$\geq 80.0$	81.5	合格
3	耐磨度比, %	$\geq 300$	310	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1: 0.16。				