

存档



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW267

CMTC

样品名称: 保温钉

Sample Name

委托单位: 东旺华奥(北京)科技发展有限责任公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW267

第 1 页 共 2 页

样品名称	保温钉	检验类别	委托检验
委托单位	东旺华奥(北京)科技发展有限责任公司	商 标	东旺华奥
生产单位	东旺华奥(北京)科技发展有限责任公司	等 级	—
生产日期	2016 年 03 月 20 日	样品编号	—
来样日期	2016 年 05 月 25 日	规格型号	Φ8 mm×102mm
样品数量	1 组	样品状态	钉状, 外观完好
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》		
检验项目	1. 单个锚栓抗拉承载力标准值		
检验结论	*经检验, 送检样品的单个锚栓抗拉承载力标准值的检验结果符合标准 JG 149-2003 中锚栓的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	签发日期: 2016 年 05 月 30 日 (检验测试章)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW267

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (锚栓)	检验结果	单项结论
1	单个锚栓抗拉承载力 标准值/kN	≥ 0.30	0.84	合格
(以下空白)				
备注: 基材 C25 混凝土, 有效锚固深度 50mm。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC