

存档



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW119

样品名称: 胶粉聚苯颗粒保温砂浆

Sample Name

委托单位: 廊坊市华能新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW119

第1页 共2页

样品名称	胶粉聚苯颗粒保温砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	廊坊市华能新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	廊坊市华能新型建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016年04月05日	规格型号	—
样品数量	粉: 50kg; 颗粒: 400L	样品状态	粉状, 无结块; 颗粒, 均匀
检验依据	JG/T 158-2013 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》		
检验项目	1. 干表观密度 2. 抗压强度 3. 导热系数		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的干表观密度、抗压强度、导热系数的检验结果符合标准 JG/T 158-2013 中胶粉聚苯颗粒浆料(保温浆料)的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016年05月11日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW119

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 胶粉聚苯颗粒浆料 (保温浆料)	检验结果	单项结论
1	干表观密度/ (kg/m ³)	180~250	240	合格
2	抗压强度/MPa	≥0.20	0.25	合格
3	导热系数/[W/ (m·K)]	≤0.06	0.06 (平均温度 25.00℃)	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水: 聚苯颗粒=25kg: 35kg: 200L。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTCC