



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW176



样品名称: 轻集料混凝土

Sample Name

委托单位: 北京聚鑫佳业建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW176

第 1 页 共 2 页

样品名称	轻集料混凝土	检验类别	委托检验
委托单位	北京聚鑫佳业建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京聚鑫佳业建材有限公司	等 级	CL7.5
生产日期	2016 年 04 月 10 日	样品编号	—
来样日期	2016 年 05 月 09 日	规格型号	CL7.5
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 20473-2006 《建筑保温砂浆》		
检验项目	1. 干密度 2. 抗压强度		
检验结论	<p>*依据标准 GB/T 20473-2006 规定的试验方法进行检验, 送检样品的干密度、抗压强度的检验结果见第 2 页。*</p> <p>签发日期: 2016 年 05 月 17 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW176

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	干密度/(kg/m ³)	—	990	—
2	抗压强度/MPa	—	7.6	—
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry