



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508CW125G1

201508CW125G1

样品名称: 上层上品纯天然硅藻泥
Sample Name

委托单位: 吉林省上层上品装饰材料有限公司
Client

检验类别: 委托检验
Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

2012003084M

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508CW125G1

第1页 共2页

样品名称	上层上品纯天然硅藻泥	检验类别	委托检验
委托单位	吉林省上层上品装饰材料有限公司	商 标	上层上品
生产单位	吉林省上层上品装饰材料有限公司	等 级	一级
生产日期	2015 年 07 月 21 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 08 月 10 日	规格型号	W-001
样品数量	3.5kg	样品状态	粉状
检验依据	JC/T 2177-2013 《硅藻泥装饰壁材》		
检验项目	1. 甲醛净化性能 2. 甲醛净化效果持久性		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的甲醛净化性能、甲醛净化效果持久性的检验结果符合标准 JC/T 2177-2013 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 10 月 09 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508CW125G1

第 2 页 共 2 页

样品类型		—		
样品涂刷量 (样品量)		1.5kg/m ²		
开灯时间		48h		
试验条件		温度 (20 ± 2) °C, 相对湿度 (50 ± 10) %		
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	甲醛净化性能 (%)	≥ 80	85.9	合格
2	甲醛净化效果持久性 (%)	≥ 60	67.4	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				