

存档



2012003084M

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW120



样品名称: 干混抹灰砂浆

Sample Name

委托单位: 筑隆建材科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Centre of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW120

第 1 页 共 2 页

样品名称	干混抹灰砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	筑隆建材科技有限公司	商 标	筑隆
生产单位	筑隆建材科技有限公司	等 级	DP M10
生产日期	2015 年 04 月 16 日	样品编号	B1050520
来样日期	2015 年 05 月 07 日	规格型号	DP M10
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》		
检验项目	1. 外观                      2. 保水率                      3. 凝结时间                      4. 2h 稠度损失率 5. 14d 拉伸粘结强度 6. 抗冻性 (15 次冻融循环)                      7. 28d 收缩率 8. 28d 抗压强度		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混抹灰砂浆-普通抹灰砂浆 M10 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	<div style="text-align: right;">           签发日期: 2015 年 06 月 15 日            (检验测试章)         </div>		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AW120

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (干混抹灰砂浆-普通抹灰砂浆 M10)	检验结果	单项结论
1	外观		均匀、无结块	均匀、无结块	符合
2	保水率/%		≥88	90	合格
3	凝结时间/h		3~9	4.8	合格
4	2h 稠度损失率/%		≤30	22	合格
5	14d 拉伸粘结强度 /MPa		≥0.20	0.32	合格
6	抗冻性 (15 次 冻融循环)	强度损失率 /%	≤25	16	合格
		质量损失率 /%	≤5	4.0	合格
7	28d 收缩率/%		≤0.20	0.18	合格
8	28d 抗压强度/MPa		≥10.0	13.0	合格
(以下空白)					
备注：配比：粉：水=1： 0.16。					

