



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW108

样品名称: 隔墙板

Sample Name

委托单位: 昌黎县平利隔墙板经销部

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW108

第 1 页 共 2 页

样品名称	隔墙板	检验类别	委托检验
委托单位	昌黎县平利隔墙板经销部	商 标	—
生产单位	昌黎县平利隔墙板经销部	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 04 月 01 日	规格型号	3000mm×600mm×90mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	JG/T 169-2005 《建筑隔墙用轻质条板》		
检验项目	1. 面密度 2. 抗弯破坏荷载 3. 抗压强度 4. 含水率		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的面密度、抗弯破坏荷载、抗压强度的检验结果符合标准 JG/T 169-2005 中板厚 90mm 的技术指标要求; 含水率的检验结果符合标准 JG/T 169-2005 中中等使用地区的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 04 月 21 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW108

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (板厚 90mm)	检验结果	单项结论
1	面密度/(kg/m ²)	≤90	74	合格
2	抗弯破坏荷载/ 板自重倍数	≥1.5	2.1	合格
3	抗压强度/MPa	≥3.5	3.7	合格
4	含水率/%	≤10 (使用地区中等)	6.3	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

