



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC191

CMTC

样品名称: 锚固件

Sample Name

受检单位: 郑州泰玛仕建筑材料有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC191

第 1 页 共 2 页

产品名称	锚固件	检验类别	抽样检验
受检单位	郑州泰玛仕建筑材料有限公司	生产日期	2015 年 04 月
生产单位	郑州泰玛仕建筑材料有限公司	规格型号	—
抽样地点	企业成品库房	商 标	泰玛仕
抽 样 人	王明轩 张媛	等 级	—
抽样日期	2015 年 05 月 22 日	抽样数量	40 套
样品状态	钉状, 外观完好	抽样基数	10000 套
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG 149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JG/T 287-2013 《保温装饰板外墙外保温系统材料》		
检验项目	1. 拉拔力标准值 2. 悬挂力		
检验结论	<p>*依据标准 JG 149-2003 规定的试验方法进行检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 287-2013 中锚固件的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 08 月 10 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Research and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC191

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (锚固件)	检验结果	单项结论
1	拉拔力标准值/kN	≥ 0.60	0.85	合格
2	悬挂力/kN	≥ 0.10	0.10	合格
(以下空白)				
备注: 基材 C25 混凝土, 有效锚固深度 50mm。				



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024