



2012003084M



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW245



样品名称: JGB 高分子聚合物防水王

Sample Name

委托单位: 北京锦绣新技术发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW245

第 1 页 共 2 页

样品名称	JGB 高分子聚合物防水王	检验类别	委托检验
委托单位	北京锦绣新技术发展有限公司	商 标	JGB
生产单位	北京锦绣新技术发展有限公司	等 级	I 型
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 01 月 19 日	规格型号	I 型 干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JC/T 984 -2011 《聚合物水泥防水砂浆》		
检验项目	1. 外观 2. 凝结时间 3. 抗渗压力 (砂浆试件) 4. 抗压强度 5. 抗折强度 6. 柔韧性 7. 粘结强度 8. 耐碱性 9. 耐热性 10. 抗冻性 11. 收缩率 12. 吸水率		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JC/T 984 -2011 中 I 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	签发日期: 2015 年 04 月 15 日 (检验测试章)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
The National Research and Test Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW245

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页						
序号	检验项目			标准要求 (I型)	检验结果	单项 结论
1	外观			均匀、无结块的粉末	均匀、无结块的粉末	符合
2	凝结时间	初凝/min		≥45	240	合格
		终凝/h		≤24	6	合格
3	抗渗压力 /MPa	砂浆	7d	≥0.8	0.8	合格
		试件	28d	≥1.5	1.5	合格
4	抗压强度/MPa			≥18.0	20.6	合格
5	抗折强度/MPa			≥6.0	6.8	合格
6	柔韧性/mm			≥1.0	3.0	合格
7	粘结强度 /MPa	7d		≥0.8	1.0	合格
		28d		≥1.0	1.2	合格
8	耐碱性			无开裂、剥落	无开裂、剥落	符合
9	耐热性			无开裂、剥落	无开裂、剥落	符合
10	抗冻性			无开裂、剥落	无开裂、剥落	符合
11	收缩率/%			≤0.30	0.12	合格
12	吸水率/%			≤6.0	4.6	合格
(以下空白)						
备注：配比：粉：水=4：1。						

