存档

MA

150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201603AC314

样品名称：聚合物抹面砂浆

Sample Name

受检单位：北京兴隆达保温建筑材料有限公司

Client

检验类别：型式检验

Test Type

（国家）建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

MA 150002283084

（国家）建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201603AC314

产品名称	聚合物抹面砂浆	检验类别	型式检验
受检单位	北京兴隆达保温建筑材料有限公司	生产日期	——
生产单位	北京兴隆达保温建筑材料有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商　标	——
抽 样 人	陈嘉宇　谷冰莹	等　级	——
抽样日期	2016 年 03 月 16 日	抽样数量	10kg
样品状态	粉状，无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》		
检验项目	1. 拉伸粘接强度（与膨胀聚苯板）　2. 柔韧性　3. 可操作时间		
检验结论	*经检验，抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中抹面胶浆的技术指标要求。* 签发日期：2016 年 05 月 16 日 （检验测试章）		
备注：（此处空白）			

批　准：　　审　核：陈志伟　　编　制：孙士杰

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼　　电话：010-51164723　　邮编：100024

（国家）建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201603AC314

序号	检验项目		标准要求（抹面胶浆）	检验结果	单项结论
1	拉伸粘接强度（与膨胀聚苯板）/MPa	原强度	≥0.10，破坏界面在膨胀聚苯板上	0.12，破坏界面在膨胀聚苯板上	合格
		耐水	≥0.10，破坏界面在膨胀聚苯板上	0.11，破坏界面在膨胀聚苯板上	合格
		耐冻融	≥0.10，破坏界面在膨胀聚苯板上	0.10，破坏界面在膨胀聚苯板上	合格
2	柔韧性（水泥基）	抗压强度/抗折强度	≤3.0	2.8	合格
3	可操作时间/h		1.5～4.0	2.0	合格

（以下空白）

备注：(1) 配比：粉：水=4：1；

(2) 聚苯板规格：EPS 板 18kg/m^3。

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼　电话：010-51164723　邮编：100024