



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW198

样品名称: 锚固件

Sample Name

委托单位: 北京飞鸿腾达科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW198

第 1 页 共 2 页

样品名称	锚固件	检验类别	委托检验
委托单位	北京飞鸿腾达科技发展有限公司	商 标	史耐克
生产单位	北京飞鸿腾达科技发展有限公司	等 级	——
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2013 年 04 月 16 日	规格型号	8mm
样品数量	1 组	样品状态	钉状，外观完好
检验依据	JG 158-2004 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》		
检验项目	1. 单个塑料锚栓抗拉承载力标准值		
检验结论	<p>*经检验，送检样品的单个塑料锚栓抗拉承载力标准值的检验结果符合标准 JG 158-2004 中塑料锚栓的技术指标要求。*</p> <p>签发日期：2013 年 06 月 05 日 (检验测试章)</p>		
备注：（此处空白）			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW198

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (塑料锚栓)	检验结果	单项结论
1	单个塑料锚栓 抗拉承载力标准值/kN	≥ 0.80	0.90	合格
(以下空白)				
备注: 基材 C25 混凝土, 有效锚固深度 50mm。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry