存档

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201401AC211

样品名称：玻化微珠保温砂浆（II型）

Sample Name

受检单位：北京博奥宏达科贸有限责任公司

Client

检验类别：抽样检验

Test Type

（国家）建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

（国家）建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201401AC211　　第 1 页 共 2 页

产品名称	玻化微珠保温砂浆（II型）	检验类别	抽样检验
受检单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	生产日期	2014 年 01 月 06 日
生产单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	规格型号	——
抽样地点	企业成品库房	商　标	宏奥
抽 样 人	王明轩　　苏亮	等　级	A_1 级　II型
抽样日期	2014 年 01 月 12 日	抽样数量	100kg
样品状态	颗粒与干粉料的混合物，无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 干密度　2. 抗压强度　3. 导热系数　4. 燃烧性能		
检验结论	*经检验，抽检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中 II 型的技术指标要求；燃烧性能的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 A（A_1）级不燃材料（制品）的技术指标要求。* 签发日期：2014 年 03 月 09 日 （检验测试章）		
备注：（此处空白）			

批　准：　　审　核：　　编　制：

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼　　电话：010-51164723　　邮编：100024

（国家）建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201401AC211

序号	检验项目		标准要求（II型）	检验结果	单项结论
1	干密度/（kg/m³）		301～400	322	合格
2	抗压强度/MPa		≥0.40	0.50	合格
3	导热系数(平均温度：25.00℃)/[W/(m·K)]		≤0.085	0.078	合格
4	燃烧性能[A（A_1）级]	炉内温升/℃	≤30	3	合格
		质量损失率/%	≤50	9	合格
		持续燃烧时间/s	0	0	合格
		总热值/(MJ/kg)	≤2.0	0.32	合格

（以下空白）

备注：配比：料：水=1：0.80。

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼　　电话：010-51164723　　邮编：100024