



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401CC026G1

DMTC

样品名称: 纯天然硅藻泥

Sample Name

受检单位: 吉林省上层上品装饰材料有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry







(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

2012003084M

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401CC026G1

第 1 页 共 2 页

产品名称	纯天然硅藻泥	检验类别	抽样检验
受检单位	吉林省上层上品装饰材料有限公司	生产日期	2014 年 01 月 18 日
生产单位	吉林省上层上品装饰材料有限公司	规格型号	10kg/袋
抽样地点	工厂库房	商 标	上层上品
抽 样 人	任桂林 陈嘉宇	等 级	—
抽样日期	2014 年 01 月 25 日	抽样数量	10kg
样品状态	粉体	抽样基数	10t
抽样单位	建筑材料工业技术监督研究中心		
检验依据	GB18582-2008《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》		
检验项目	1. 挥发性有机化合物含量 (VOC)      2. 游离甲醛 3. 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 4. 可溶性重金属 (铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg)		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的挥发性有机化合物含量 (VOC), 游离甲醛, 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和, 可溶性重金属 (铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg) 的检验结果符合标准 GB18582-2008 中“水性墙面腻子”的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2014 年 02 月 18 日 (检验测试章)</p>		
备注:	产品批号: 20140118。		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201401CC026G1

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	挥发性有机化合物含量 (VOC) / g/kg		≤ 15	未检出	合格
2	游离甲醛 /mg/kg		≤ 100	未检出	合格
3	苯、甲苯、乙苯、 二甲苯总和 /mg/kg		≤ 300	未检出	合格
4	可溶性 重金属 /mg/kg	铅 Pb	≤ 90	未检出	合格
		镉 Cd	≤ 75	未检出	合格
		铬 Cr	≤ 60	未检出	合格
		汞 Hg	≤ 60	未检出	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)