

存档



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AC243

DMTC

样品名称: 粉刷石膏

Sample Name

受检单位: 北京金巢佳业建筑材料有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AC243

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|-------|--|------|------|
| 产品名称 | 粉刷石膏 | 检验类别 | 抽样检验 |
| 受检单位 | 北京金巢佳业建筑材料有限公司 | 生产日期 | —— |
| 生产单位 | 北京金巢佳业建筑材料有限公司 | 规格型号 | 干粉型 |
| 抽样地点 | 企业成品库房 | 商 标 | 金巢 |
| 抽 样 人 | 陈嘉宇 谷冰莹 | 等 级 | —— |
| 抽样日期 | 2016 年 04 月 25 日 | 抽样数量 | 20kg |
| 样品状态 | 粉状, 无结块 | 抽样基数 | 5t |
| 抽样单位 | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 | | |
| 检验依据 | GB/T 28627-2012《抹灰石膏》 | | |
| 检验项目 | 1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度 | | |
| 检验结论 | <p>*经检验, 抽检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2016 年 05 月 16 日 (检验测试章)</p> | | |
| 备注: | (此处空白) | | |

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AC243

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 (底层抹灰石膏) | 检验结果 | 单项结论 |
|-------------------------|------------|------------------|------|------|
| 1 | 抗折强度/MPa | ≥ 2.0 | 2.70 | 合格 |
| 2 | 抗压强度/MPa | ≥ 4.0 | 5.70 | 合格 |
| 3 | 拉伸粘结强度/MPa | ≥ 0.4 | 0.40 | 合格 |
| (以下空白) | | | | |
| 备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.40。 | | | | |

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC