



2012003084M



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC143



样品名称: 玻化微珠保温砂浆

Sample Name

受检单位: 北京京顺友科贸有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC143

第1页 共2页

产品名称	玻化微珠保温砂浆	检验类别	抽样检验
受检单位	北京京顺友科贸有限公司	生产日期	—
生产单位	北京京顺友科贸有限公司	规格型号	—
抽样地点	企业成品库房	商 标	京顺友
抽 样 人	王明轩 张攀	等 级	A 级
抽样日期	2015 年 02 月 04 日	抽样数量	100kg
样品状态	颗粒与干粉料的混合物, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG/T 283-2010 《膨胀玻化微珠轻质砂浆》		
检验项目	1. 干表观密度 2. 导热系数 3. 抗压强度 4. 燃烧性能		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的干表观密度、导热系数、抗压强度、燃烧性能的检验结果符合标准 JG/T 283-2010 中保温隔热型膨胀玻化微珠轻质砂浆的技术指标要求。*</p>		
备注: (此处空白)	<p>签发日期: 2015 年 03 月 22 日 (检验测试章)</p>		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC143

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (保温隔热型 膨胀玻化微珠 轻质砂浆)	检验结果	单项结论
1	干表观密度/(kg/m^3)	≤ 300	290	合格
2	导热系数/[$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$]	≤ 0.070	0.069(平均温度 25.00℃)	合格
3	抗压强度(墙体用)/MPa	≥ 0.20	0.40	合格
4	燃烧性能	不得低于 A2 级	A1 级	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 料: 水=1:0.80;

(2) 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

