



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201411AW102



样品名称: 网架板 (发泡水泥)

Sample Name

委托单位: 北京中体板业建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AW102

第 1 页 共 2 页

样品名称	网架板 (发泡水泥)	检验类别	委托检验
委托单位	北京中体板业建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京中体板业建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 11 月 02 日	规格型号	3000mm × 3000mm × 120mm
样品数量	1 组	样品状态	板状, 外观完好
检验依据	GB 15762-2008 《蒸压加气混凝土板》 02ZG710 《发泡水泥复合板》		
检验项目	1. 外加均布荷载 2. 挠度		
检验结论	*依据标准 GB 15762-2008 规定的试验方法进行检验, 送检样品的外加均布荷载的检验结果达到 02ZG710 中网架屋面板 WB3030-2 的技术指标要求; 挠度的检验结果见第 2 页。*		
备注: (此处空白)	<div style="text-align: right;"> 签发日期: 2014 年 11 月 14 日 (检验测试章) </div>		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AW102

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (网架屋面板 WB3030-2)		检验结果	单项结论
		设计值	标准值		
1	外加均布荷载(试验跨 距 2800mm), kN/m ²	≥ 2.99	≥ 2.14	3.00	合格
2	挠度, mm	—		3.00 kN/m ² 时, 挠度 5.2	—
(以下空白)					
备注: (此处空白)					

