

存档



2012003084M

(2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401BW199

样品名称: 混凝土界面处理剂 (I 型)

Sample Name

委托单位: 北京迪百斯特科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

2012003084M

2012建材质监认字(24号)

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401BW199

第 1 页 共 2 页

样品名称	混凝土界面处理剂 (I 型)	检验类别	委托检验
委托单位	北京迪百斯特科技发展有限公司	商 标	—
生产单位	北京迪百斯特科技发展有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 01 月 23 日	规格型号	I 型
样品数量	5kg	样品状态	无结块液体
检验依据	JC/T 907-2002 《混凝土界面处理剂》		
检验项目	1. 剪切粘结强度 2. 拉伸粘结强度		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 I 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)			

签发日期: 2014 年 03 月 18 日

(检验测试章)

检验测试章

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401BW199

第 2 页 共 2 页

中心编号(NO.): ZC1401BW122						
序号	检验项目		标准要求 (I 型)	检验结果	单项结论	
1	剪切粘结强度/MPa	7d		≥ 1.0	1.1	合格
		14d		≥ 1.5	1.5	合格
2	拉伸粘结强度/MPa	未处理	7d	≥ 0.4	0.7	合格
			14d	≥ 0.6	1.0	合格
		浸水处理		≥ 0.5	0.8	合格
		热处理		≥ 0.5	0.9	合格
		冻融循环处理		≥ 0.5	0.8	合格
		碱处理		≥ 0.5	0.8	合格

(以下空白)

备注: 配比: 水泥: 砂: 界面处理剂=1:2:0.5.

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry