



150002283084

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW182

样品名称: 泡沫混凝土

Sample Name

委托单位: 北京先锋远大建设工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW182

第 1 页 共 2 页

样品名称	泡沫混凝土	检验类别	委托检验
委托单位	北京先锋远大建设工程有限公司	商 标	——
生产单位	北京先锋远大建设工程有限公司	等 级	A07 级
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2015 年 11 月 25 日	规格型号	——
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	JG/T 266-2011 《泡沫混凝土》		
检验项目	1. 干密度    2. 导热系数    3. 强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的干密度、导热系数的检验结果符合标准 JG/T 266-2011 中干密度等级 A07 级的技术指标要求; 强度的检验结果符合标准 JG/T 266-2011 中强度等级 C3 级的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 12 月 07 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW182

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	干密度/ (kg/m <sup>3</sup> )		≤700 (A07 级)	680	合格
2	导热系数/ [W/(m·k)]		≤0.18(A07 级)	0.16 (平均温度: 25.00°C)	合格
3	强度/MPa (强度等级 C3 级)	每组平均值	≥3.00	3.17	合格
		单块最小值	≥2.550	3.000	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

