



检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503DW008

样品名称: 抹面抗裂砂浆

Sample Name

委托单位: 徐州纪鼎建材科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503DW008 第1页共2页 检验类别 样品名称 抹面抗裂砂浆 委托检验 委托单位 徐州纪鼎建材科技有限公司 商 标 等 生产单位 徐州纪鼎建材科技有限公司 级 生产日期 样品编号 规格型号 来样日期 2015年03月25日 样品状态 样品数量 粉状 20kg 检验依据 JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 检验项目 1. 拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) 2. 柔韧性 3. 可操作时间 *经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准JG 149-2003 中水泥 基抹面胶浆的技术指标要求。* 检验结论 签发日期: 2015年04月30日 检验测试章) 备注: (此处空白)

批 准: 核: 744

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51154723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503DW008

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结	课	单项结论
	拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板)/MPa	原强度	≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板止	0.12 破坏界 胀聚苯	1 M	************************************
			≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.12 破坏界 胀聚苯	THE T	76.00 84.00 20.00
		耐冻融	≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.10 破坏界 胀聚萃	HI CIT	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	3.0	162 162 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163	超	含格
露	可操作时间加		1.5~4.0	認	認	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=1:0.25;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51 64723 邮编: 100024

