



2012003084M



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW132



样品名称: 罩光漆

Sample Name

委托单位: 四川威林斯建筑装饰工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Material Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW132

第 1 页 共 2 页

样品名称	罩光漆	检验类别	委托检验
委托单位	四川威林斯建筑装饰工程有限公司	商 标	柏迪森
生产单位	四川省柏迪森建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 02 月 04 日	规格型号	—
样品数量	5kg	样品状态	无结块液体
检验依据	GB/T 9755-2014 《合成树脂乳液外墙涂料》		
检验项目	1. 施工性 2. 低温稳定性 3. 涂膜外观 4. 耐碱性 5. 耐洗刷性 6. 耐水性		
检验结论	*经检验, 送检样品的施工性、低温稳定性、涂膜外观、耐碱性、耐洗刷性、耐水性的检验结果符合标准 GB/T 9755-2014 中面漆的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 03 月 18 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW132

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (面漆)	检验结果	单项结论
1	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
2	低温稳定性	不变质	不变质	符合
3	涂膜外观	正常	正常	符合
4	耐碱性 (48h)	无异常	无异常	符合
5	耐洗刷性 (2000 次)	涂膜未损坏	涂膜未损坏	符合
6	耐水性 (96h)	无异常	无异常	符合
(以下空白)				
备注: 依据标准 GB/T 9755-2001 规定的试验方法进行检验。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Material Industry