



150002233091

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW185

CMTC

样品名称: 泡沫混凝土

Sample Name

委托单位: 北京先锋远大建设工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW185

第1页 共2页

样品名称	泡沫混凝土	检验类别	委托检验
委托单位	北京先锋远大建设工程有限公司	商 标	——
生产单位	北京先锋远大建设工程有限公司	等 级	A05 级
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2015 年 11 月 25 日	规格型号	——
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	JG/T 266-2011 《泡沫混凝土》		
检验项目	1. 干密度 2. 导热系数 3. 强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的干密度、导热系数的检验结果符合标准 JG/T 266-2011 中干密度等级 A05 级的技术指标要求; 强度的检验结果符合标准 JG/T 266-2011 中强度等级 C1 级的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 12 月 07 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW185

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	干密度/ (kg/m ³)		≤500 (A05 级)	492	合格
2	导热系数/ [W/(m·k)]		≤0.12(A05 级)	0.10 (平均温度: 25.00℃)	合格
3	强度/MPa (强度等级 C1 级)	每组平均值	≥1.00	1.00	合格
		单块最小值	≥0.850	0.920	合格
(以下空白)					

