



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW355

201502AW355

样品名称: 发泡混凝土板

Sample Name

委托单位: 益阳欧普诺建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW355

第 1 页 共 2 页

样品名称	发泡混凝土板	检验类别	委托检验
委托单位	益阳欧普诺建材有限公司	商 标	—
生产单位	益阳欧普诺建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 02 月 27 日	规格型号	600 mm×300 mm
样品数量	1 组	样品状态	板状, 外观完好
检验依据	JC/T 1062-2007 《泡沫混凝土砌块》		
检验项目	1. 干表观密度 2. 导热系数 3. 立方体抗压强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的干表观密度、导热系数的检验结果符合标准 JC/T 1062-2007 中 B03 级的技术指标要求; 立方体抗压强度的检验结果符合标准 JC/T 1062-2007 中 A1.0 级的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 04 月 20 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW355

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
1	干表观密度/ (kg/m <sup>3</sup> )	≤330 (B03 级)		330		合格
2	导热系数 (干态) / [W/(m·K)]	≤0.08 (B03 级)		0.08 (平均温度: 25.00℃)		合格
3	立方体抗压强度/MPa (A1.0 级)	平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	合格
		≥1.0	≥0.8	1.1	0.9	
(以下空白)						
备注: (此处空白)						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry