



2012003084M

(2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW162

DMTC

样品名称: 混凝土试块

Sample Name

委托单位: 香河县瑞鑫隆水泥制品厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW162

第 1 页 共 2 页

样品名称	混凝土试块	检验类别	委托检验
委托单位	香河县瑞鑫隆水泥制品厂	商 标	—
生产单位	香河县瑞鑫隆水泥制品厂	等 级	C25
生产日期	2014 年 05 月 30 日	样品编号	—
来样日期	2014 年 08 月 18 日	规格型号	100mm×100mm×100mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 50081-2002 《普通混凝土力学性能试验方法标准》		
检验项目	1. 抗压强度		
检验结论	<p>*依据标准 GB/T 50081-2002 规定的试验方法进行检验, 送检样品的抗压强度的检验结果见第 2 页。*</p> <p>签发日期: 2014 年 08 月 20 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW162

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	抗压强度, MPa	—	39	—
(以下空白)				
备注: 试验日期: 2014 年 08 月 18 日。				

