

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW014

201504DW014

样品名称: 粉刷石膏(底层)

Sample Name

委托单位: 河北省三河市钻鑫砂浆厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003064M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW014

第 1 页 共 2 页

样品名称	粉刷石膏(底层)	检验类别	委托检验
委托单位	河北省三河市钻鑫砂浆厂	商 标	钻鑫™
生产单位	三河市钻鑫砂浆厂	等 级	—
生产日期	2015 年 04 月 07 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 04 月 07 日	规格型号	干粉
样品数量	10kg	样品状态	粉状
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》		
检验项目	1. 保水率 2. 抗压强度 3. 抗折强度 4. 拉伸粘结强度 5. 凝结时间		
检验结论	*经检验, 送检样品的保水率、抗压强度、抗折强度、拉伸粘结强度、凝结时间的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。*		
<div style="text-align: right;"> 签发日期: 2015 年 05 月 20 日 (检验测试章) </div>			
备注: (以下空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW014

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
1	保水率/%		≥ 75	90	合格
2	抗压强度/MPa		≥ 4.0	8.3	合格
3	抗折强度/MPa		≥ 2.0	2.6	合格
4	拉伸粘结强度/MPa		≥ 0.4	0.4	合格
5	凝结时间/h	初凝	≥ 1	2.0	合格
		终凝	≤ 8	3.1	合格
(以下空白)					
备注：配比：粉：水=1.0：0.23。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry