



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AW014

样品名称: 保温钉

Sample Name

委托单位: 北京保利得建筑材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
2012003084M (2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AW014

第 1 页 共 2 页

样品名称	保温钉	检验类别	委托检验
委托单位	北京保利得建筑材料有限公司	商 标	——
生产单位	北京保利得建筑材料有限公司	等 级	——
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2014 年 05 月 23 日	规格型号	——
样品数量	1 组	样品状态	钉状，外观完好
检验依据	JG/T 366-2012 《外墙保温用锚栓》		
检验项目	1. 锚栓抗拉承载力标准值		
检验结论	<p>*经检验，送检样品的锚栓抗拉承载力标准值的检验结果符合标准 JG/T 366-2012 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期：2014 年 07 月 08 日 (检验测试章)</p>		
备注：（此处空白）			

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AW014

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	锚栓抗拉承载力标准值, kN (A 类基层墙体)	≥ 0.60	0.86	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

