



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW212

201506AW212

样品名称: 聚苯板

Sample Name

委托单位: 佳木斯市郊区新正泰保温板厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW212

第 1 页 共 3 页

样品名称	聚苯板	检验类别	委托检验
委托单位	佳木斯市郊区新正泰保温板厂	商 标	—
生产单位	佳木斯市郊区新正泰保温板厂	等 级	B ₁ 级
生产日期	2015 年 03 月	样品编号	—
来样日期	2015 年 06 月 19 日	规格型号	1000mm×500mm×100mm
样品数量	20 块	样品状态	板状, 外观完好
检验依据	GB/T 10801.1-2002 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 表观密度 2. 压缩强度 3. 导热系数 4. 燃烧性能等级		
检验结论	*经检验, 送检样品的表观密度、压缩强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 10801.1-2002 中 II 类的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B ₁ (C) 级难燃材料 (制品) 的技术指标要求。*		
备注: (以下空白)		签发日期: 2015 年 07 月 13 日 (检验测试章)	

批 准:

张策

审 核:

孙杰

编 制:

孙杰

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW212

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	表观密度, kg/m^3		≥ 20.0	20.2	合格
2	压缩强度, kPa		≥ 100	140	合格
3	导热系数, $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		≤ 0.041	0.039(平均温度: 25.00°C)	合格
4	燃烧性能等级 (B_1 级)	C级	燃烧增长速率指数, (W/s)	≤ 250	合格
			火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘, m	$<$ 试样边缘	符合
			600s 的总放热量, MJ	≤ 15	合格
			60s 内焰尖高度, mm	≤ 150	合格
			60s 内燃烧滴落物引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	符合
			氧指数值, %	≥ 30	合格

(以下空白)

备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201506AW212

第 3 页 共 3 页

样 品 名 称

聚苯板

(样品照片)



备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry