



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC358G1

DMTC

样品名称: 砌筑砂浆

Sample Name

受检单位: 北京博奥宏达科贸有限责任公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

(2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC358G1

第 1 页 共 2 页

产品名称	砌筑砂浆	检验类别	抽样检验
受检单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	生产日期	2013 年 02 月
生产单位	北京博奥宏达科贸有限责任公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	宏奥
抽 样 人	王明轩 苏亮	等 级	M5
抽样日期	2013 年 03 月 29 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG/T 230-2007 《预拌砂浆》 GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》		
检验项目	1. 强度等级      2. 保水性      3. 放射性（放射性比活度）		
检验结论	<p>*经检验，抽检样品的强度等级、保水性的检验结果符合标准 JG/T 230-2007 中 M5 干混砌筑砂浆的技术指标要求；放射性（放射性比活度）的检验结果符合标准 GB 6566-2010 中 A 类装饰装修材料的技术指标要求，产销与使用范围不受限制。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2013 年 06 月 18 日 (检验测试章)</p>		
备注：（此处空白）			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC358G1

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果	单项结论
1	强度等级/MPa	M5 干混砌 筑砂浆	M5	8.2	合格
2	保水性/%		≥ 88	89	合格
3	放射性 (放射性比活度)	A 类	内照射指数 ( $I_{Ra}$ ) ≤ 1.0	0.1	合格
			外照射指数 ( $I_{\gamma}$ ) ≤ 1.3	0.2	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13.

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTC