



2012003084M



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501DW007



样品名称: 可再分散乳胶粉

Sample Name

委托单位: 北京艾派尔科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501DW007

第 1 页 共 2 页

样品名称	可再分散乳胶粉	检验类别	委托检验
委托单位	北京艾派尔科技有限公司	商 标	—
生产单位	北京艾派尔科技有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 01 月 23 日	规格型号	干粉型
样品数量	10kg	样品状态	粉状
检验依据	JC/T 2189-2013 《建筑干混砂浆用可再分散乳胶粉》		
检验项目	1. 外观 2. 不挥发物含量 3. 细度 4. pH 值 5. 灰分 6. 最低成膜温度		
检验结论	*经检验, 送检样品的外观、不挥发物含量、细度、pH 值的检验结果符合标准 JC/T 2189-2013 中可再分散乳胶粉改性干混砂浆的技术指标要求; 灰分、最低成膜温度的检验结果见第 2 页。*		
		签发日期: 2015 年 03 月 24 日 (检验测试章)	
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501DW007

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (可再分散乳胶粉 改性干混砂浆)	检验结果	单项结论
1	外观	无色差、无杂质、 无结块	无色差、无杂质、 无结块	符合
2	不挥发物含量/%	≥ 98.0	98.2	合格
3	细度/%	≤ 10.0	9.8	合格
4	pH 值	5~9	7.6	合格
5	灰分/%	—	15.8	—
6	最低成膜温度/°C	—	0	—
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Centre of the Building Materials Industry