



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506BW122

样品名称: 内墙腻子

Sample Name

委托单位: 涿州市军蓬建筑材料加工厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMT



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506BW122

第 1 页 共 2 页

产品名称	内墙腻子	检验类别	委托检验
委托单位	涿州市军蓬建筑材料加工厂	商 标	钧蓬
生产单位	涿州市军蓬建筑材料加工厂	等 级	——
生产日期	2015 年 05 月 10 日	样品编号	——
来样日期	2015 年 06 月 03 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状
检验依据	JG/T 298-2010 《建筑室内用腻子》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间 4. 初期干燥抗裂性 5. 打磨性 6. 耐水性 7. 粘结强度		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 298-2010 中耐水性(N)的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)			

签发日期: 2015 年 07 月 01 日

(检验测试章)

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506BW122

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目			标准要求 耐水型 (N)	检验结果	单项结论
1	容器中状态			无结块、均匀	无结块、均匀	符合
2	施工性			刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
3	干燥 时间 (表干) /h	单道施工 厚度/mm	<2	≤2	0.2	合格
			≥2	≤5	0.6	合格
4	初期干燥抗裂性 (3h)			无裂纹	无裂纹	符合
5	打磨性			手工可打磨	手工可打磨	符合
6	耐水性			48h 无起泡、开 裂及明显掉粉	无异常	符合
7	粘结强度 /MPa	标准状态	>0.50	0.66	合格	
		浸水后	>0.30	0.49	合格	
(以下空白)						
备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.34; (2) pH 值: 10.2。						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry