

存档



150602283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BC134



样品名称: 外墙涂料

Sample Name

受检单位: 北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283024

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BC134

第 1 页 共 2 页

产品名称	外墙涂料	检验类别	抽样检验
受检单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	生产日期	—
生产单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	规格型号	20kg/桶
抽样地点	公司仓库	商 标	勤诚
抽 样 人	苏亮 陈嘉宇	等 级	合格品
抽样日期	2015 年 10 月 15 日	抽样数量	20kg
样品状态	液态	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 9755-2014 《合成树脂乳液外墙涂料》		
检验项目	1. 施工性 2. 干燥时间 3. 对比率 4. 耐水性 5. 耐碱性 6. 耐洗刷性		
检验结论	*经检验,抽检样品的施工性、干燥时间、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性的检验结果符合标准 GB/T 9755-2014 中面漆(合格品)的技术指标要求。*		
备注:(此处空白)		签发日期: 2015 年 12 月 12 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510BC134

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 面漆 (合格品)	检验结果	单项结论
1	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
2	干燥时间 (表干) /h	≤ 2	0.8	合格
3	对比率 (白色和浅色)	≥ 0.87	0.87	合格
4	耐水性 (96h)	无异常	无异常	符合
5	耐碱性 (48h)	无异常	无异常	符合
6	耐洗刷性 (2000 次)	涂膜未损坏	涂膜未损坏	符合
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Test Center in the Building Materials Industry

CMIC