

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC243



样品名称: 外墙保温抗裂抹面砂浆

Sample Name

受检单位: 三河市福山绿洲新型建材有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC243

第 1 页 共 2 页

产品名称	外墙保温抗裂抹面砂浆	检验类别	型式检验
受检单位	三河市福山绿洲新型建材有限公司	生产日期	—
生产单位	三河市福山绿洲新型建材有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	王明轩 张攀	等 级	—
抽样日期	2015 年 03 月 12 日	抽样数量	10kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	DB11/T 696-2009 《干混砂浆应用技术规程》		
检验项目	1. 拉伸粘接强度 2. 常温常态抗拉强度(做饰面砖时) 3. 柔韧性 4. 24h 吸水量 5. 可操作时间 6. 相容性		
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 DB11/T 696-2009 中挤塑板抹面砂浆的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 04 月 27 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC243

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (挤塑板 抹面砂浆)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘接强度 /MPa	常温常态	≥ 0.20	0.22, 破坏界面在挤 塑聚苯板上	合格
		耐水	≥ 0.20	0.21, 破坏界面在挤 塑聚苯板上	合格
		耐冻融	≥ 0.20	0.20, 破坏界面在挤 塑聚苯板上	合格
2	常温常态抗拉强度 (做饰面砖时) /MPa		≥ 0.5	0.6	合格
3	柔韧性	压折比	≤ 3.0	2.9	合格
4	24h 吸水量/(g/m ²)		≤ 1000	732	合格
5	可操作时间/h		≥ 2	2	合格
6	相容性/mm		剥蚀厚度 ≤ 1.0	剥蚀厚度 0.5	合格
(以下空白)					
备注: (1) 配比: 粉: 水=4:1; (2) 挤塑聚苯板规格: 32kg/m ³ 。					

