



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW001

201511AW001

样品名称: 橡塑保温管

Sample Name

委托单位: 河北美格保温建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW001

第 1 页 共 2 页

样品名称	橡塑保温管	检验类别	委托检验
委托单位	河北美格保温建材有限公司	商 标	美格 MEIGE
生产单位	河北美格保温建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 11 月 03 日	规格型号	II 类 DN27×30mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 17794-2008 《柔性泡沫橡塑绝热制品》		
检验项目	1. 表观密度 2. 导热系数 3. 真空吸水率 4. 压缩回弹率		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的表观密度、导热系数、真空吸水率、压缩回弹率的检验结果符合标准 GB/T 17794-2008 中 II 类管的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 11 月 09 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW001

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (II 类管)	检验结果	单项结论
1	表观密度, kg/m^3	≤ 95	54	合格
2	导热系数 (平均温度 40°C), $\text{W/(m}\cdot\text{K)}$	≤ 0.041	0.040 (平均温度 40.00°C)	合格
3	真空吸水率, %	≤ 10	9.4	合格
4	压缩回弹率 (压缩率 50%, 压缩 时间 72h), %	≥ 70	80	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

