



2012003084M



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC242

样品名称: 粉刷石膏

Sample Name

受检单位: 北京市航天兴华装饰材料有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC





2012003084M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC242

第 1 页 共 2 页

产品名称	粉刷石膏	检验类别	型式检验
受检单位	北京市航天兴华装饰材料有限公司	生产日期	2015 年 01 月
生产单位	北京市航天兴华装饰材料有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	王明轩 张嫚	等 级	—
抽样日期	2015 年 02 月 11 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》		
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度 4. 凝结时间 5. 保水率		
检验结论	*经检验, 抽检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度、凝结时间、保水率的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 04 月 09 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC242

第 2 页 共 2 页

序号		检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
1		抗折强度/MPa	$\geq 2.0$	2.8	合格
2		抗压强度/MPa	$\geq 4.0$	6.8	合格
3		拉伸粘结强度/MPa	$\geq 0.4$	0.4	合格
4	凝结时间/h	初凝时间	$\geq 1$	3.0	合格
		终凝时间	$\leq 8$	7.0	合格
5		保水率/%	$\geq 75$	82	合格
(以下空白)					
备注：配比：粉：水=1：0.40。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry