



2012003084M



2012建材质监认字(24号)

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC341

DMTC

样品名称: 锚固钉

Sample Name

受检单位: 超思特(北京)科技发展有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

(012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC341

第 1 页 共 2 页

第 1 页 共 2 页			
产品名称	锚固钉	检验类别	抽样检验
受检单位	超思特（北京）科技发展有限公司	生产日期	2013 年 02 月
生产单位	超思特（北京）科技发展有限公司	规格型号	φ 8mm
抽样地点	企业成品库房	商 标	超思特精工
抽 样 人	陈嘉宇 苏亮	等 级	—
抽样日期	2013 年 03 月 29 日	抽样数量	26 套
样品状态	钉状，外观完好	抽样基数	10000 套
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》		
检验项目	1. 单个塑料锚栓抗拉承载力标准值		
检验结论	<p>*经检验，抽检样品的单个塑料锚栓抗拉承载力标准值的检验结果符合标准 JG 158-2004 中塑料锚栓的技术指标要求。</p> <p>签发日期：2013 年 05 月 28 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注：（此处空白）			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC341

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (塑料锚栓)	检验结果	单项结论
1	单个塑料锚栓抗拉承载力标准值/kN	$\geq 0.80$	0.94	合格
(以下空白)				
备注: 基材 C25 混凝土, 有效锚固深度 50mm。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry