



150002283084



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201601AC170



样品名称: 耐碱玻纤网格布

Sample Name

受检单位: 利坚美 (北京) 科技发展有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC170

第 1 页 共 2 页

产品名称	耐碱玻纤网格布	检验类别	型式检验
受检单位	利坚美(北京)科技发展有限公司	生产日期	—
生产单位	利坚美(北京)科技发展有限公司	规格型号	—
抽样地点	企业成品库房	商 标	利坚美
抽 样 人	王明轩 陈嘉宇	等 级	—
抽样日期	2016 年 01 月 15 日	抽样数量	5m ²
样品状态	网状, 外观完好	抽样基数	1000m ²
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 29906-2013 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》		
检验项目	1. 单位面积质量 2. 耐碱断裂强力 3. 耐碱断裂强力保留率 4. 断裂伸长率		
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 29906-2013 中玻纤网的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2016 年 02 月 25 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC170

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (玻纤网)	检验结果	单项结论
1	单位面积质量/(g/m ²)		≥130	170	合格
2	耐碱断裂强力/ (N/50mm)	经向	≥750	985	合格
		纬向	≥750	1075	合格
3	耐碱断裂强力保留率 /%	经向	≥50	68	合格
		纬向	≥50	70	合格
4	断裂伸长率/%	经向	≤5.0	4.3	合格
		纬向	≤5.0	4.1	合格
(以下空白)					
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC