



# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW004

三河市春霞达丰建材有限公司

样品名称: 连锁砌块

Sample Name

委托单位: 三河市春霞达丰建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

GMTC





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW004

第 1 页 共 2 页

样品名称	连锁砌块	检验类别	委托检验
委托单位	三河市春霞达丰建材有限公司	商 标	—
生产单位	三河市春霞达丰建材有限公司	等 级	MU5.0
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 01 月 12 日	规格型号	390mm×190mm×190mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》		
检验项目	1. 密度等级      2. 抗压强度		
检验结论	<p>* 经检验, 送检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等级 1100 级的技术指标要求; 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU5.0 的技术指标要求。*</p>		
备注: (此处空白)	<p>签发日期: 2015 年 01 月 22 日 (检验测试章)</p> <p>检验测试章</p>		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Centre of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW004

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
1	密度等级/ ( kg/m <sup>3</sup> ) ( 密度等级 1100 级 )	≥ 1010, ≤ 1100		1015		合格
2	抗压强度/MPa ( 强度等级 MU5.0 )	平均值	最小值	平均值	最小值	合格
		≥ 5.0	≥ 4.0	5.3	4.8	
(以下空白)						
备注: ( 此处空白 )						

