



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW299

样品名称: 瓷砖粘结剂

Sample Name

委托单位: 北京环华盛昌商贸有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW299

第 1 页 共 2 页

样品名称	瓷砖粘结剂	检验类别	委托检验
委托单位	北京环华盛昌商贸有限公司	商 标	—
生产单位	北京环华盛昌商贸有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 04 月 28 日	规格型号	—
样品数量	10kg	样品状态	粉状
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》		
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度 3. 热老化后的拉伸胶粘强度		
检验结论	*经检验, 送检样品的拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度、热老化后的拉伸胶粘强度的检验结果符合标准 JC/T 547-2005 中普通型胶粘剂 C1 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2016 年 05 月 26 日 (检验测试章)	

批 准: [Signature]

审 核: [Signature]

编 制: [Signature]

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW299

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (普通型胶粘剂 C1 型)	检验结果	单项结论
1	拉伸胶粘原强度/MPa	≥ 0.5	1.2	合格
2	浸水后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥ 0.5	0.6	合格
3	热老化后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥ 0.5	0.6	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.25。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC