



存档

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW253

CMTC

样品名称: HM-YT 无机保温砂浆

Sample Name

委托单位: 北京华美筑诚建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW253

第 1 页 共 2 页

样品名称	HM-YT 无机保温砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京华美筑诚建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京华美筑诚建材有限公司	等 级	A 级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 03 月 13 日	规格型号	II 型
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合物, 无结块
检验依据	GB/T 20473-2006 《建筑保温砂浆》		
检验项目	1. 干密度      2. 抗压强度      3. 导热系数      4. 燃烧性能级别		
检验结论	*经检验, 送检样品的干密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能级别的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中 II 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)			

签发日期: 2014 年 05 月 12 日

(检验测试章)

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW253

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (Ⅱ型)	检验结果	单项结论
1	干密度/(kg/m <sup>3</sup> )	301~400	310	合格
2	抗压强度/MPa	≥0.40	0.50	合格
3	导热系数(平均温度: 25.00℃)/[W/(m·K)]	≤0.085	0.075	合格
4	燃烧性能级别	A 级	A 级	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 料: 水=1: 0.80;

(2) 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为  
评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

