



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC247

201502AC247

样品名称: 抹灰砂浆

Sample Name

受检单位: 北京广源兴业科技发展有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC247

第 1 页 共 2 页

产品名称	抹灰砂浆	检验类别	抽样检验
受检单位	北京广源兴业科技发展有限公司	生产日期	2015 年 01 月
生产单位	北京广源兴业科技发展有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	京颐源
抽 样 人	陈嘉宇 张攀	等 级	DP M5
抽样日期	2015 年 02 月 11 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》		
检验项目	1. 14d 拉伸粘结强度 2. 28d 抗压强度 3. 保水率		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的 14d 拉伸粘结强度、28d 抗压强度、保水率的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混抹灰砂浆-普通抹灰砂浆 M5 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 04 月 02 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC247

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (干混抹灰砂浆-普通抹灰砂浆 M5)	检验结果	单项结论
1	14d 拉伸粘结强度 /MPa	≥ 0.15	0.24	合格
2	28d 抗压强度/MPa	≥ 5.0	6.6	合格
3	保水率/%	≥ 88	88	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry