



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW120

DW120

样品名称: 耐水腻子

Sample Name

委托单位: 北京路诚伟业建筑材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW120

第 1 页 共 2 页

样品名称	耐水腻子	检验类别	委托检验
委托单位	北京路诚伟业建筑材料厂	商 标	路诚伟业
生产单位	北京路诚伟业建筑材料厂	等 级	—
生产日期	2015 年 03 月	样品编号	—
来样日期	2015 年 07 月 06 日	规格型号	—
样品数量	10kg	样品状态	粉状
检验依据	JG/T 298-2010 《建筑室内用腻子》		
检验项目	1. 柔韧性    2. 耐水性    3. 粘结强度(标准状态)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的柔韧性、耐水性、粘结强度(标准状态)的检验结果符合标准 JG/T 298-2010 中柔韧型 (R) 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 08 月 10 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Centre of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW120

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 柔韧型 (R)	检验结果	单项结论
1	柔韧性		直径 100mm, 无 裂纹	直径 100mm, 无裂纹	符合
2	耐水性		4h 无起泡、开裂 及明显掉粉	4h 无起泡、开 裂及掉粉	符合
3	粘结强度/MPa	标准状态	>0.40	0.60	合格
(以下空白)					
备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.43; (2) pH 值=9.8。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry