



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412DW132

201412132

样品名称: PVC 编织地毯

Sample Name

委托单位: 上海汉菲实业有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412DW132

第 1 页 共 2 页

样品名称	PVC 编织地毯	检验类别	委托检验
委托单位	上海汉菲实业有限公司	商 标	G+
生产单位	上海汉菲实业有限公司	等 级	—
生产日期	2014 年 11 月 30 日	样品编号	—
来样日期	2014 年 12 月 09 日	规格型号	50cm×50cm
样品数量	4 块	样品状态	块状
检验依据	GB18586-2001《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》		
检验项目	1. 挥发物		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的挥发物的检验结果符合标准 GB18586-2001 中非发泡类卷材地板-其他基材的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 01 月 04 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412DW132

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (非发泡类卷材 地板-其他基材)	检验结果	单项结论
1	挥发物/ (g/m <sup>2</sup> )	≤10	1.89	合格

(以下空白)

201412DW132

备注: (此处空白)



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024