

存档



2012003084M

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307CW052

DMTC

样品名称: 奥丹姆新型自贴墙纸

Sample Name

委托单位: 武汉奥丹姆环保新材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验检测专用章

1100000064191



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307CW052

第 1 页 共 2 页

样品名称	奥丹姆新型自贴墙纸	检验类别	委托检验
委托单位	武汉奥丹姆环保新材料有限公司	商 标	—
生产单位	武汉奥丹姆环保新材料有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2013 年 07 月 30 日	规格型号	—
样品数量	1 卷	样品状态	墙纸
检验依据	GB18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》		
检验项目	1. 甲醛 2. 氯乙烯单体 3. 重金属元素(钡、镉、铬、铅、砷、汞、硒、锑)		
检验结论	*经检验, 送检样品的甲醛、氯乙烯单体、重金属元素(钡、镉、铬、铅、砷、汞、硒、锑)检验结果符合标准 GB18585-2001 中壁纸的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2013 年 08 月 30 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201307CW052

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	甲醛 /mg/kg		≤120	11	合格
2	氯乙烯单体 /mg/kg		≤1.0	未检出	合格
3	重金属 (或其他) 元素 /mg/kg	钡	≤1000	0.36	合格
		镉	≤25	0.17	合格
		铬	≤60	未检出	合格
		铅	≤90	1.99	合格
		砷	≤8	0.03	合格
		汞	≤20	未检出	合格
		硒	≤165	未检出	合格
		锑	≤20	0.01	合格
(以下空白)					
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 邮编: 100024

