



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW002

20150712

样品名称: 硬泡聚氨酯

Sample Name

委托单位: 北京科尔德制冷设备有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
National Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMIC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW002

第 1 页 共 2 页

样品名称	硬泡聚氨酯	检验类别	委托检验
委托单位	北京科尔德制冷设备有限公司	商 标	—
生产单位	北京科尔德制冷设备有限公司	等 级	B ₂ 级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 07 月 03 日	规格型号	厚 100mm
样品数量	5m ²	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 50404-2007 《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 密度 2. 压缩性能 3. 导热系数 4. 燃烧性能等级		
检验结论	*经检验, 送检样品的密度、压缩性能、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 50404-2007 中外墙用硬泡聚氨酯板的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B ₂ (E) 级可燃材料 (制品) 的技术指标要求。 *		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 08 月 17 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW002

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项结论
1	密度, kg/m^3			≥ 35	41	合格
2	压缩性能 (形变 10%), kPa			外墙用硬泡聚氨酯板 ≥ 150	184	合格
3	导热系数, $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$			≤ 0.024	0.023(平均温度: 25.00°C)	合格
4	燃烧性能等级 (B ₂ 级)	E级	20s 内的焰尖高度/mm	≤ 150	138	合格
			20s 内燃烧滴落物引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	符合
		氧指数值/%		≥ 26	28	合格
备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry