



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC248

DMTC

样品名称: 网格布

Sample Name

受检单位: 北京五洲泡沫塑料有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC248

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|-----------|---|------|---------------------|
| 产品名称 | 网格布 | 检验类别 | 型式检验 |
| 受检单位 | 北京五洲泡沫塑料有限公司 | 生产日期 | —— |
| 生产单位 | 北京五洲泡沫塑料有限公司 | 规格型号 | 160g/m ² |
| 抽样地点 | 企业成品库房 | 商 标 | 五洲 |
| 抽 样 人 | 王明轩 苏亮 | 等 级 | —— |
| 抽样日期 | 2014 年 05 月 29 日 | 抽样数量 | 5m ² |
| 样品状态 | 网状，外观完好 | 抽样基数 | 1000m ² |
| 抽样单位 | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 | | |
| 检验依据 | JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 | | |
| 检验项目 | 1. 单位面积质量 2. 耐碱断裂强力 3. 耐碱断裂强力保留率 4. 断裂应变 | | |
| 检验结论 | <p>*经检验，抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG149-2003 中耐碱网布的技术指标要求。*</p> <p>签发日期：2014 年 08 月 13 日</p> <p>(检验测试章)</p> | | |
| 备注：（此处空白） | | | |

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC248

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检验项目 | | 标准要求 (耐碱网布) | 检验结果 | 单项结论 |
|------------|----------------------------|----|----------------|------|------|
| 1 | 单位面积质量/(g/m ²) | | ≥130 | 170 | 合格 |
| 2 | 耐碱断裂强力/ (N/50mm) | 经向 | ≥750 | 1036 | 合格 |
| | | 纬向 | ≥750 | 1145 | 合格 |
| 3 | 耐碱断裂强力保留率 /% | 经向 | ≥50 | 68 | 合格 |
| | | 纬向 | ≥50 | 71 | 合格 |
| 4 | 断裂应变/% | 经向 | ≤5 | 4.2 | 合格 |
| | | 纬向 | ≤5 | 4.0 | 合格 |
| (以下空白) | | | | | |
| 备注: (此处空白) | | | | | |

