



2012003D84M



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW300



样品名称: 砌筑砂浆

Sample Name

委托单位: 北京福荣春霞装饰工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW300

第 1 页 共 2 页

样品名称	砌筑砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京福荣春霞装饰工程有限公司	商 标	—
生产单位	北京福荣春霞装饰工程有限公司	等 级	DM-MR-M10
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 02 月 26 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	DB11/T 696-2009 《干混砂浆应用技术规程》		
检验项目	1. 保水率    2. 强度 (抗压强度)    3. 凝结时间		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的强度 (抗压强度)、凝结时间的检验结果符合标准 DB11/T 696-2009 中 M10 普通砌筑砂浆的技术指标要求; 保水率的检验结果符合标准 DB11/T 696-2009 中 M10 普通砌筑砂浆 (中保水) 的技术指标要求。*</p>		
备注: (此处空白)			

签发日期: 2015 年 04 月 02 日  
(检验检测章)

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW300

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (M10 普通 砌筑砂浆)	检验结果	单项结论
1	保水率, % (中保水)	$\geq 70$	84	合格
2	强度, MPa   抗压强度	$\geq 10.0$	11.6	合格
3	凝结时间, h	3~8	4.2	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry